Analyseresultater fra Kalundborg Vandforsyning A/S

Prøvested		Kildeplads Sultenkrog	Kildeplads Sultenkrog	Kildeplads Sultenkrog	Kildeplads Sultenkrog	Kildeplads Sultenkrog	Kildeplads Sultenkrog	Kildeplads Sultenkrog	Kildeplads Deigvad Nord	Kildeplads Deigvad Nord	Kildeplads Deigvad Nord	Kildeplads Deigvad Nord	Kildeplads Deigvad Nord	Kildeplads Deigvad Nord	Kildeplads Deigvad Syd
Prøve ID		Boring 01 DGU nr. 197.274	Boring 02 DGU nr. 197.316	Boring 03 DGU nr. 197.467	Boring 04 DGU nr. 197.469	Boring 05 DGU nr. 197.473	Boring 06 DGU nr. 197.477	Boring 07 DGU nr. 197.468	Boring 09 DGU nr. 204.368	Boring 10 DGU nr. 204.207	Boring 11 DGU nr. 204.408	Boring 12 DGU nr. 204.235	Boring 13 DGU nr. 204.369	Boring 14 DGU nr. 204.399	Boring 16 DGU nr. 204.430
Kontroltype		Boring	Boring	Boring	Boring	Boring	Boring	Boring	Boring	Boring	Boring	Boring	Boring	Boring	Boring
Udtaget dato		2019-10-21	2018-06-14	2017-11-21	2019-10-21	2020-05-04	2018-05-03	2019-05-13	2020-05-04	2018-05-03	2017-10-17	2020-05-04	2018-05-03	2009-06-03	2020-06-09
Rapportdato		2019-11-06	2018-06-28	2017-11-30	2019-11-06	2020-05-18	2018-05-22	2019-05-23	2020-05-18	2018-05-17	2017-11-01	2020-05-26	2018-05-16	2009-06-18	2020-06-24
Rapport nr.		00886440	00678945	00614352	00886441	00948977	00663295	00795069	00948971	00663294	00600371	00948975	00663293	0923648	00961839
Laboratorium		Eurofins Miljø	Eurofins Miljø	Eurofins Miljø	Eurofins Miljø	Eurofins Miljø	Eurofins Miljø	Eurofins Miljø	Eurofins Miljø	Eurofins Miljø	Eurofins Miljø	Eurofins Miljø	Eurofins Miljø	Højvang	Eurofins Miljø
Parameter	**Enhed**														
Fysisk/kemiske parametre															
Vandtemperatur	°C	9,3	9,3	10,2	9,8	9,2	9,1	9,6	9,5	9,4	9,6	10,4	9,5	9,7	9
pH	-	7,2	7,3	7,3	7,3	7,4	7,4	7,5	7,4	7,4	7,2	7,2	7,4	7,3	7,3
Ledningsevne	mS/m	68	78	73	66	71	81	71	75	96	97	92	100	100	110
Inddampningsrest	mg/l			480							570			610	
Iltindhold	mg O2/l	< 0,1	3,8	4,1	< 0,1	0,43	< 0,1	< 0,1	1,4	< 0,1	< 0,1	1	< 0,1	0,5	< 0,1
Farvetal, Pt	mg Pt/l														
Turbiditet	FTU														
Uorganiske forbindelser															
Ammonium (NH4)	mg NH4/l	0,98	1,1	1,2	0,99	1,1	1,2	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,5	1,3
Nitrit	mg NO2/l	0,0023	0,0023	< 0,001	0,002	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,0017	< 0,001	0,04	< 0,001
Nitrat	mg NO3/l	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	<0,5	< 0,3
Total-P	mg P/l	0,15	0,16	0,18	0,18	0,16	0,18	0,19	0,21	0,17	0,22	0,17	0,13	0,17	0,13
Chlorid	mg Cl/l	37	39	40	36	47	51	49	53	80	88	100	94	89	37
Fluorid (F)	mg F/l	0,45	0,39	0,44	0,43	0,44	0,46	0,5	0,4	0,41	0,44	0,43	0,42	0,2	0,28
Sulfat (SO4)	mg SO4/l	30	4,5	0,56	13	1,4	0,48	1,2	63	42	11	22	14	8,5	310
Aggressiv kuldioxid	mg CO2/l	< 2	< 5	< 5	3	< 2	< 5	< 2	7	< 5	7	< 2	< 5	<2	2
Hydrogencarbonat	mg HCO3/l	381	435	445	391	432	439	434	347	428	459	459	468	505	366
Sulfid-S	mg H2S/l	0,03	0,04	0,05	0,02	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	0,06	0,04
Hårdhed, total	°dH	15	16		16	15	16	16	12	16		16	16		30
Metaller															
Arsen (As)	µg As/l	7,4	6,3	3,5	9,3	8	8,8	7,3	0,36	0,37	1	1,3	0,68	2,1	0,12
Barium (Ba)	µg Ba/l	73	81	92	75	100	95	94	140	130	170	190	170	210	240
Bor (B)	µg B/l	280	170	190	120	170	160	210	330	330	330	350	220	320	150
Calcium (Ca)	mg Ca/l	82	83	84	87	82	85	87	58	79	80	80	84	97,3	160
Kobolt (Co)	µg Co/l	0,065	< 0,04	< 0,04	0,06	0,056	0,054	0,09	< 0,04	< 0,04	< 0,04	0,053	0,18		0,079
Jern (Fe)	mg Fe/l	3,9	4,5	3,6	5	4,6	4	4,1	1,4	1,4	1,9	1,9	1,7	3,07	4,1
Kalium (K)	mg K/l	5,2	5,3	5,1	4,9	5,3	6	5,2	6,3	7	6,9	6,6	6,8	7,31	8
Magnesium (Mg)	mg Mg/l	17	17	17	18	16	17	17	15	21	20	19	19	22,8	33
Mangan (Mn)	mg Mn/l	0,092	0,12	0,13	0,12	0,12	0,13	0,12	0,044	0,043	0,059	0,065	0,24	0,113	0,15
Natrium (Na)	mg Na/l	49	56	58	41	57	63	60	88	100	100	110	100	93,2	38
Nikkel (Ni)	µg Ni/l	1,1	< 0,03	0,33	0,35	< 0,03	0,32	0,71	0,68	0,15	< 0,03	< 0,03	2,5	3,3	0,13
Antimon (Sb)	µg Sb/l														
Bly (Pb)	µg Pb/l														
Cadmium (Cd)	µg Cd/l														
Chrom (CR)	µg Cr/l														
Kobber (Cu)	µg Cu/l														
Kviksølv (Hg)	µg Hg/l														
Selen (Se)	µg Se/l														
Zink (Zn)	µg Zn/l														
Organiske parametre															
NVOC, ikke flygt.org.carbon	mg C/l	3,9	4,7	5,2	5,6	6,1	4,9	5,3	2,8	3,3	4	3,9	3,8	3,3	5,1
Kulbrinter															
Methan	mg CH4/l	0,46	0,24	1,4	0,18	0,66	0,48	< 0,005	0,007	0,13	0,23	0,14		0,046	0,008
Aromatiske kulbrinter															
Benzen	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	<0,10	< 0,02
Toluen	µg/l			< 0,02							< 0,02			<0,10	
Ethylbenzen	µg/l			< 0,02							< 0,02				
o-xylen	µg/l			< 0,02							< 0,02			<0,10	
m+p-xylen	µg/l			< 0,02							< 0,02			<0,10	
Naphthalen	µg/l			< 0,02							< 0,02			<0,10	
1,3,5-trimethylbenzen	µg/l														
1,2,4-trimethylbenzen	µg/l														
1-methyl-3-ethylbenzen	µg/l														
Methyl-tert-butylether (MTBE)	µg/l														
TBA (tert-butyl-alkohol)	µg/l														
tert-Butyl format (TBF)	µg/l														
C6H6-C10	µg/l														
C10-C25	µg/l														
C25-C35	µg/l														
Sum (C6H6-C35)	µg/l														
Organiske forbindelser															
Acrylamid	µg/l	< 0,05	< 0,05		< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05		< 0,05	< 0,05		< 0,05
Epichlorhydrin	µg/l	< 0,05	< 0,05		< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05		< 0,05	< 0,05		< 0,05
PAH-forbindelser															
Fluoranthen	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01
Benzo(b+j+k)fluoranthen	µg/l			< 0,01							< 0,01				
Benzo(b)fluoranthen	µg/l	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01		< 0,01
Benzo(k)fluoranthen	µg/l	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01		< 0,01
Benzo(a)pyren	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,005	< 0,01	< 0,01	< 0,005	< 0,01	< 0,01	< 0,005	< 0,01		< 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01
Benzo(g,h,i)perylen	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01
Sum af PAH'er	µg/l			#							#				
PFAS-forbindelser															
Perfluorbutansyre (PFBA)	µg/l	<0,001	< 0,001		<0,001	<0,001	< 0,001	<0,001	<0,001	< 0,001		<0,001	< 0,001		<0,001
Perfluorbutansulfonsyre (PFBS)	µg/l	<0,001	< 0,001		<0,001	<0,001	< 0,001	<0,001	<0,001	< 0,001		<0,001	< 0,001		<0,001
Perfluorpentansyre (PFPeA)	µg/l	<0,001	< 0,005		<0,001	<0,001	< 0,005	<0,001	<0,001	< 0,005		<0,001	< 0,005		<0,001
Perfluorhexansyre (PFHxA)	µg/l	<0,001	< 0,005		<0,001	<0,001	< 0,005	<0,001	<0,001	< 0,005		<0,001	< 0,005		<0,001
Perfluorhexansulfonsyre (PFHxS)	µg/l	<0,001	< 0,001		<0,001	<0,001	< 0,001	<0,001	<0,001	< 0,001		<0,001	< 0,001		<0,001
Perfluorheptansyre (PFHpA)	µg/l	<0,001	< 0,001		<0,001	<0,001	< 0,001	<0,001	<0,001	< 0,001		<0,001	< 0,001		<0,001
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) (H4PFOS)	µg/l	<0,001	< 0,001		<0,001	<0,001	< 0,001	<0,001	<0,001	< 0,001		<0,001	< 0,001		<0,001
Perfluoroktansyre (PFOA)	µg/l	<0,001	< 0,001		<0,001	<0,001	< 0,001	<0,001	<0,001	< 0,001		<0,001	< 0,001		<0,001
Perfluoroktansulfonsyre (PFOS)	µg/l	<0,001	< 0,001		<0,001	<0,001	< 0,001	<0,001	<0,001	< 0,001		<0,001	< 0,001		<0,001
Perfluoroktansulfonamid (PFOSA)	µg/l	<0,001	< 0,001		<0,001	<0,001	< 0,001	<0,001	<0,001	< 0,001		<0,001	< 0,001		<0,001
Perfluornonansyre (PFNA)	µg/l	<0,001	< 0,001		<0,001	<0,001	< 0,001	<0,001	<0,001	< 0,001		<0,001	< 0,001		<0,001
Perfluordekansyre (PFDA)	µg/l	<0,001	< 0,001		<0,001	<0,001	< 0,001	<0,001	<0,001	< 0,001		<0,001	< 0,001		<0,001
Sum PFAS	µg/l	#	#		#	#	#	#	#	#		#	#		#
Phenoler															
Phenol	µg/l	< 0,05	< 0,05		< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05		< 0,05	< 0,05		< 0,05
2-methylphenol	µg/l	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02		< 0,02
3-methylphenol	µg/l	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02		< 0,02
4-methylphenol	µg/l	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02		< 0,02
2,3-dimethylphenol	µg/l	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02		< 0,02
2,4-dimethylphenol	µg/l	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02		< 0,02
2,5-dimethylphenol	µg/l	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02		< 0,02
2,6-dimethylphenol	µg/l	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02		< 0,02
Chlorphenoler															
Pentachlorphenol	µg/l	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01		< 0,01
2,4-Dichlorphenol	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	<0,010	< 0,01
2,6-Dichlorphenol	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	<0,010	< 0,01
Pesticider															
1,2,4-triazol	µg/l	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01			< 0,01			< 0,01
2,4-D	µg/l													<0,010	
2,6-DCPP	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01
2,6-dichlorbenzamid (BAM)	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	<0,010	< 0,01
2,6-dichlorbenzosyre	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01
4-CPP	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01
4-nitrophenol	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01
Aldrin	µg/l	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01		< 0,01
AMPA	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01
Atrazin	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	<0,010	< 0,01
Bentazon	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	<0,010	< 0,01
CGA 62826	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01
CGA 108906	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01
Chloridazon	µg/l														
Chloridazon, desphenyl-	µg/l	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,025		< 0,01	0,012		< 0,01
Chloridazon, methyl-desphenyl-	µg/l	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01		< 0,01
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	µg/l	< 0,01			< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01			< 0,01			< 0,01
Atrazin, desethyl-	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	<0,010	< 0,01
Desethyl-desisopropyl-atrazin	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01
Desethyl-hydroxy-atrazin	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01
Desethyl-terbutylazin	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01
Desisopropyl-atrazin	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	<0,010	< 0,01
Deisopropyl-hydroxy-atrazin	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01
Dichlobenil	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	<0,010	< 0,01
Dichlorprop (2,4-DP)	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	<0,010	< 0,01
Didealkyl-hydroxy-atrazin	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,05	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,05
Dieldrin	µg/l	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01		< 0,01
Diuron	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01
Ethylenthiourea (ETU)	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01
Glyphosat	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01
Heptachlor	µg/l	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01		< 0,01
Heptachlorepoxid (sum af cis+trans)	µg/l	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01		< 0,01
Hexazinon	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	<0,010	< 0,01
Hydroxyatrazin	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	<0,010	< 0,01
Hydroxysimazin	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01
MCPA	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	<0,010	< 0,01
Mechlorprop (MCPP)	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	<0,010	< 0,01
Metalaxyl-M	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01
Metribuzin	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01
Metribuzin-desamino	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01
Metribuzin-desamino-diketo	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01
Metribuzin-diketo	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01
N,N-dimethylsulfamid	µg/l	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01			< 0,01			< 0,01
Simazin	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	<0,010	< 0,01
Desethyl-desisopropyl-hydroxy-atrazin	µg/l														
Alachlor ESA	µg/l					< 0,01			< 0,01			< 0,01			< 0,01
Dimethachlor ESA (CGA 354742)	µg/l					< 0,01			< 0,01			< 0,01			< 0,01
Dimethachlor OA (CGA 50266)	µg/l					< 0,01			< 0,01			< 0,01			< 0,01
Metazachlor ESA	µg/l					< 0,01			< 0,01			< 0,01			< 0,01
Metazachlor OA (479-4)	µg/l					< 0,01			< 0,01			< 0,01			< 0,01
Propachlor ESA	µg/l					< 0,01			< 0,01			< 0,01			< 0,01
Klorede opløsningsmidler															
Vinylchlorid	µg/l	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02		< 0,02
Dichlormethan	µg/l	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02		< 0,02
1,1-dichlorethen	µg/l	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02		< 0,02
1,2-dichlorethan	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02
cis-1,2-dichlorethen	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02
trans-1,2-dichlorethen	µg/l	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02		< 0,02
1,1,1-trichlorethan	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	<0,05	< 0,02
1,1,2-trichlorethan	µg/l	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02		< 0,02
Trichlorethen	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	<0,05	< 0,02
1,1,1,2-tetrachlorethan	µg/l	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02		< 0,02
1,1,2,2-tetrachlorethan	µg/l	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02		< 0,02
Tetrachlorethen	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	<0,05	< 0,02
Trichlormethan (chloroform)	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	<0,05	< 0,02
1,2-dibromethan	µg/l														
Tetrachlormethan	µg/l			< 0,02							< 0,02			<0,05	
Mikrobiologi															
Coliforme bakterier 37°C	cfu/100 ml	< 1	< 1		< 1	< 1		< 1	< 1			< 1			< 1
Escherichia coli	cfu/100 ml	< 1	< 1		< 1	< 1		< 1	< 1			< 1			< 1
Kimtal ved 22°C	cfu/ml	350	37		6	< 1		9	< 1			1			21
Kimtal ved 37°C	cfu/ml														
Bemærkninger		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ikke i drift	-

Analyseresultater fra Kalundborg Vandforsyning A/S

Prøvested		Kildeplads Deigvad Syd	Kildeplads Deigvad Syd	Kildeplads Løgtved	Kildeplads Løgtved	Kildeplads Løgtved	Kildeplads Sejerby	Kildeplads Sejerby	Kildeplads Mastrup	Kildeplads Mastrup	Kildeplads Mastrup	Kildeplads Svebølle	Kildeplads Svebølle	Kildeplads Svebølle	Kildeplads Svebølle
Prøve ID		Boring 17 DGU nr. 204.245	Boring 20 DGU nr. 204.241	Boring 21 DGU nr. 197.499	Boring 22 DGU nr. 197.508	Boring 23 DGU nr. 197.509	Boring K1 DGU nr. 189.76	Boring K2 DGU nr. 189.80	Boring M1 DGU nr. 189.101	Boring M2 DGU nr. 189.99	Boring M3 DGU nr. 189.68	Boring B1 DGU nr. 204.314	Boring B2 DGU nr. 204.492	Boring B3 DGU nr. 204.371	Boring B4 DGU nr. 204.370
Kontroltype		Boring	Boring	Boring	Boring	Boring	Boring	Boring	Boring	Boring	Boring	Boring	Boring	Boring	Boring
Udtaget dato		2020-06-09	2018-03-27	2018-06-14	2019-05-13	2017-11-21	2020-05-26	2020-05-26	2019-10-07	2019-10-07	2017-03-31	2020-03-19	2018-06-15	2018-03-27	2019-03-20
Rapportdato		2020-06-23	2018-04-23	2018-07-03	2019-05-23	2017-11-30	2020-06-24	2020-06-12	2019-10-24	2019-10-24	2017-04-10	2020-03-30	2018-06-28	2018-04-23	2019-04-08
Rapport nr.		00961838	00651558	00678939	00795070	00614366	00956982	00956983	00880733	00880734	00530275	00936744	00679219	00651557	00778082
Laboratorium		Eurofins Miljø	Eurofins Miljø	Eurofins Miljø	Eurofins Miljø	Eurofins Miljø	Eurofins Miljø	Eurofins Miljø	Eurofins Miljø	Eurofins Miljø	Eurofins Miljø	Eurofins Miljø	Eurofins Miljø	Eurofins Miljø	Eurofins Miljø
Parameter	**Enhed**														
Fysisk/kemiske parametre															
Vandtemperatur	°C	9,1	9,4	9,8	9,4	9,9	10,5	10,1	9,6	9,9	11	9,8		9,4	9,4
pH	-	7,4	7,3	7,2	7,4	7,5	7,3	7,5	7,3	7,3	7,4	7,3		7,4	7,3
Ledningsevne	mS/m	90	75	90	84	80	110	210	86	160	170	85		73	71
Inddampningsrest	mg/l					500					970				
Iltindhold	mg O2/l	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	3,7	0,6	< 0,1	< 0,1	< 0,1	0,4	< 0,1		< 0,1	0,1
Farvetal, Pt	mg Pt/l										52				
Turbiditet	FTU										4,4				
Uorganiske forbindelser															
Ammonium (NH4)	mg NH4/l	1,2	0,87	0,98	1,2	1,2	0,27	1,3	0,47	1,6	2	0,88		0,69	0,68
Nitrit	mg NO2/l	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,0059	0,0016	0,0016	< 0,001	< 0,001	< 0,001		< 0,001	< 0,001
Nitrat	mg NO3/l	< 0,3	0,34	< 0,3	< 0,3	< 0,3	0,99	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	1,1		< 0,3	< 0,3
Total-P	mg P/l	0,16	0,16	0,1	0,13	0,15	0,034	0,12	0,13	0,16	0,44	0,15		0,11	0,11
Chlorid	mg Cl/l	70	36	77	89	52	110	520	79	290	230	92		52	60
Fluorid (F)	mg F/l	0,34	0,42	0,42	0,44	0,45	0,44	0,55	0,43	0,54	0,55	0,39		0,41	0,42
Sulfat (SO4)	mg SO4/l	100	45	12	12	40	190	110	110	110	23	53		19	26
Aggressiv kuldioxid	mg CO2/l	< 2	< 5		< 2	< 5	< 2	< 2	3	< 2	< 5	< 2		< 5	< 2
Hydrogencarbonat	mg HCO3/l	409	380	428	450	379	342	363	340	472	609	390		367	369
Sulfid-S	mg H2S/l	0,02	0,03	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	0,14	< 0,02		< 0,02	< 0,02
Hårdhed, total	°dH	21	18	17	15		29	28	23	28	14	17		15	15
Metaller															
Arsen (As)	µg As/l	0,57	2,5	0,55	0,56	0,41	12	0,095	0,95	0,04	0,27	3,4		5,9	4,3
Barium (Ba)	µg Ba/l	210	120	190	190	160	160	140	76	130	76	160		140	160
Bor (B)	µg B/l	190	110	210	310	310	190	150	120	280	450	220		120	120
Calcium (Ca)	mg Ca/l	110	100	93	78	68	180	130	130	130	68	100		87	89
Kobolt (Co)	µg Co/l	0,069	< 0,04	< 0,04	0,077	< 0,04	0,23	0,097	0,53	0,054	0,079	0,059		< 0,04	0,055
Jern (Fe)	mg Fe/l	2,7	1,8	2	1,7	1,6	5,7	3,3	2,2	1,6	2	2,3		1,4	1,8
Kalium (K)	mg K/l	7,3	5	5,7	6,3	5,7	8,2	6,8	3,9	12	5,9	4,5		5,1	4,5
Magnesium (Mg)	mg Mg/l	24	16	17	18	17	18	42	23	43	19	15		13	13
Mangan (Mn)	mg Mn/l	0,1	0,088	0,064	0,06	0,054	0,23	0,16	0,25	0,35	0,079	0,12		0,075	0,09
Natrium (Na)	mg Na/l	69	30	71	92	77	56	270	53	190	260	72		43	48
Nikkel (Ni)	µg Ni/l	0,12	< 0,03	0,34	0,52	0,27	21	1,2	21	< 0,03	1	0,31		< 0,03	< 0,03
Antimon (Sb)	µg Sb/l										< 0,2				
Bly (Pb)	µg Pb/l										1,3				
Cadmium (Cd)	µg Cd/l										< 0,003				
Chrom (CR)	µg Cr/l										0,58				
Kobber (Cu)	µg Cu/l										3,2				
Kviksølv (Hg)	µg Hg/l										< 0,002				
Selen (Se)	µg Se/l										0,085				
Zink (Zn)	µg Zn/l										26				
Organiske parametre															
NVOC, ikke flygt.org.carbon	mg C/l	3,2	2,6	1,9	3	2,8	7,9	6,9	3,6	2,8	13	2,2		1,7	1,8
Kulbrinter															
Methan	mg CH4/l	0,04	0,035	< 0,005	< 0,005	0,053	0,01	0,009	0,082	0,029	2,1	0,029		0,014	0,018
Aromatiske kulbrinter															
Benzen	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Toluen	µg/l					< 0,02								< 0,02	
Ethylbenzen	µg/l					< 0,02								< 0,02	
o-xylen	µg/l					< 0,02								< 0,02	
m+p-xylen	µg/l					< 0,02								< 0,02	
Naphthalen	µg/l					< 0,02								< 0,02	
1,3,5-trimethylbenzen	µg/l													< 0,02	
1,2,4-trimethylbenzen	µg/l													< 0,02	
1-methyl-3-ethylbenzen	µg/l													< 0,02	
Methyl-tert-butylether (MTBE)	µg/l													< 0,05	
TBA (tert-butyl-alkohol)	µg/l													< 0,1	
tert-Butyl format (TBF)	µg/l													< 0,02	
C6H6-C10	µg/l													< 2	
C10-C25	µg/l													< 8	
C25-C35	µg/l													< 9	
Sum (C6H6-C35)	µg/l													< 9	
Organiske forbindelser															
Acrylamid	µg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05		< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05		< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Epichlorhydrin	µg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05		< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05		< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
PAH-forbindelser															
Fluoranthen	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Benzo(b+j+k)fluoranthen	µg/l					< 0,01									
Benzo(b)fluoranthen	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Benzo(k)fluoranthen	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Benzo(a)pyren	µg/l	< 0,005	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,005	< 0,005	< 0,01	< 0,01		< 0,005	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pyren	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Benzo(g,h,i)perylen	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Sum af PAH'er	µg/l					#									
PFAS-forbindelser															
Perfluorbutansyre (PFBA)	µg/l	<0,001	< 0,001	< 0,001	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	< 0,001	< 0,001	<0,001
Perfluorbutansulfonsyre (PFBS)	µg/l	<0,001	< 0,001	< 0,001	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	< 0,001	< 0,001	<0,001
Perfluorpentansyre (PFPeA)	µg/l	<0,001	< 0,005	< 0,005	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	< 0,005	< 0,005	<0,001
Perfluorhexansyre (PFHxA)	µg/l	<0,001	< 0,005	< 0,005	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	< 0,005	< 0,005	<0,001
Perfluorhexansulfonsyre (PFHxS)	µg/l	<0,001	< 0,001	< 0,001	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	< 0,001	< 0,001	<0,001
Perfluorheptansyre (PFHpA)	µg/l	<0,001	< 0,001	< 0,001	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	< 0,001	< 0,001	<0,001
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) (H4PFOS)	µg/l	<0,001	< 0,001	< 0,001	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	< 0,001	< 0,001	<0,001
Perfluoroktansyre (PFOA)	µg/l	<0,001	< 0,001	< 0,001	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	< 0,001	< 0,001	<0,001
Perfluoroktansulfonsyre (PFOS)	µg/l	<0,001	< 0,001	< 0,001	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	< 0,001	< 0,001	<0,001
Perfluoroktansulfonamid (PFOSA)	µg/l	<0,001	< 0,001	< 0,001	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	< 0,001	< 0,001	<0,001
Perfluornonansyre (PFNA)	µg/l	<0,001	< 0,001	< 0,001	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	< 0,001	< 0,001	<0,001
Perfluordekansyre (PFDA)	µg/l	<0,001	< 0,001	< 0,001	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	< 0,001	< 0,001	<0,001
Sum PFAS	µg/l	#	#	#	#		#	#	#	#		#	#	#	#
Phenoler															
Phenol	µg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05		< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05		< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2-methylphenol	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
3-methylphenol	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
4-methylphenol	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
2,3-dimethylphenol	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
2,4-dimethylphenol	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
2,5-dimethylphenol	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
2,6-dimethylphenol	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Chlorphenoler															
Pentachlorphenol	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
2,4-Dichlorphenol	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
2,6-Dichlorphenol	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Pesticider															
1,2,4-triazol	µg/l	< 0,01		< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01		< 0,01
2,4-D	µg/l														
2,6-DCPP	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
2,6-dichlorbenzamid (BAM)	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		0,064	< 0,01	< 0,01	< 0,01
2,6-dichlorbenzosyre	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
4-CPP	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
4-nitrophenol	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Aldrin	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
AMPA	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Atrazin	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Bentazon	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
CGA 62826	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
CGA 108906	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Chloridazon	µg/l														
Chloridazon, desphenyl-	µg/l	< 0,01	0,014	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Chloridazon, methyl-desphenyl-	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	µg/l	< 0,01			< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01			
Atrazin, desethyl-	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Desethyl-desisopropyl-atrazin	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Desethyl-hydroxy-atrazin	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Desethyl-terbutylazin	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Desisopropyl-atrazin	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Deisopropyl-hydroxy-atrazin	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Dichlobenil	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Dichlorprop (2,4-DP)	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Didealkyl-hydroxy-atrazin	µg/l	< 0,05	< 0,01	< 0,01	< 0,05	< 0,01	< 0,25	< 0,1	< 0,01	< 0,05		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Dieldrin	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Diuron	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Ethylenthiourea (ETU)	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Glyphosat	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Heptachlor	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Heptachlorepoxid (sum af cis+trans)	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Hexazinon	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Hydroxyatrazin	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Hydroxysimazin	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
MCPA	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Mechlorprop (MCPP)	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Metalaxyl-M	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Metribuzin	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Metribuzin-desamino	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Metribuzin-desamino-diketo	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Metribuzin-diketo	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
N,N-dimethylsulfamid	µg/l	< 0,01		< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		0,058	< 0,01		< 0,01
Simazin	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Desethyl-desisopropyl-hydroxy-atrazin	µg/l														
Alachlor ESA	µg/l	< 0,01					< 0,01	< 0,01				< 0,01			
Dimethachlor ESA (CGA 354742)	µg/l	< 0,01					< 0,01	< 0,01				< 0,01			
Dimethachlor OA (CGA 50266)	µg/l	< 0,01					< 0,01	< 0,01				< 0,01			
Metazachlor ESA	µg/l	< 0,01					< 0,01	< 0,01				< 0,01			
Metazachlor OA (479-4)	µg/l	< 0,01					< 0,01	< 0,01				< 0,01			
Propachlor ESA	µg/l	< 0,01					< 0,01	< 0,01				< 0,01			
Klorede opløsningsmidler															
Vinylchlorid	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Dichlormethan	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
1,1-dichlorethen	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
1,2-dichlorethan	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
cis-1,2-dichlorethen	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
trans-1,2-dichlorethen	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
1,1,1-trichlorethan	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
1,1,2-trichlorethan	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Trichlorethen	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
1,1,1,2-tetrachlorethan	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
1,1,2,2-tetrachlorethan	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Tetrachlorethen	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Trichlormethan (chloroform)	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
1,2-dibromethan	µg/l													< 0,003	
Tetrachlormethan	µg/l					< 0,02									
Mikrobiologi															
Coliforme bakterier 37°C	cfu/100 ml	< 1		< 1	< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			< 1
Escherichia coli	cfu/100 ml	< 1		< 1	< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			< 1
Kimtal ved 22°C	cfu/ml	50		< 1	< 1		120	< 1	180	< 1	> 3000	2			< 1
Kimtal ved 37°C	cfu/ml										850				
Bemærkninger		-	Ikke i drift	-	-	-					Ikke i drift				